



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0272/01/2007

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: Środek do powierzchniowego zabezpieczania powierzchni betonowych
- FLEX

Zawierający / containing: cement, piasek, dyspersję akrylową

Przeznaczony do / destined: zabezpieczania powierzchni betonowych, w tym zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Podczas pracy z preparatem należy zachować niezbędne środki ostrożności, w tym chronić oczy i skórę przed kontaktem z preparatem. Zbiornik na wodę, w którym zastosowano wyrób, należy sezonować 2 tygodnie, po czym wewnętrzne powierzchnie umyć, spłukać wodą, a następnie zbiornik napełnić na 24 godziny wodą zdatną do spożycia, którą należy potem odprowadzić do kanalizacji.

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ" Ewa Pusz
04-833 Warszawa
ul. Szreniewska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ" Ewa Pusz
04-833 Warszawa
ul. Szreniewska 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-06-12 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2012-06-12
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 czerwca 2007

The date of issue of the certificate: 12th June 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr. Janusz Świątczak

proj. T. Podsiadły